

Załącznik nr 2

Informacja z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 – 2020” na temat prowadzenia działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia się młodzieży.

W zakresie prowadzenia działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia się młodzieży Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. dokonała między innymi oceny branżowej stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie przedszkoli i punktów przedszkolnych – zlokalizowanych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego. W miesiącach maj - czerwiec 2010 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie przedszkoli i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego.

Kontrolą objęto 13 przedszkoli z terenu miasta Gorzowa Wlkp., w tym:

1. Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" ul. Nowy Dwór 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Prywatne przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Saska 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ul. Warszawska 45, 66-400 Gorzów Wlkp.
4. Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem ul. Armii Polskiej 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Kosynierów Gdyńskich 29, 66-400 Gorzów Wlkp.
6. Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Drzymały 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. Przedszkole Miejskie nr 19 ul. 9 Maja 7, 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Przedszkole Miejskie nr 20 ul. Walczaka nr 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
9. Przedszkole Miejskie nr 22 ul. Szarych Szeregów 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
10. Przedszkole „Elemelek” ul. Kostrzyńska 64 w Gorzowie Wlkp.
11. Przedszkole w Baczynie ul. Gorzowska 64
12. Przedszkole w Kostrzynie n/O ul. Jaśminowa 3.
13. Przedszkole w Witnicy ul. Wiosny Ludów.

Przeprowadzono 5 kontroli sprawdzających w zakresie sposobu wykonania obowiązków nakazanych do wykonania poszczególnym przedszkolom decyzjami Komendanta Miejskie PSP w Gorzowie Wlkp.

W 5 przypadkach przeprowadzono kontrole podstawowe w następującym zakresie:

- przygotowania organizacyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu, w tym: wdrożenie do stosowania i przestrzegania na terenie obiektu postanowień „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz znajomość instrukcji przez użytkowników obiektu; prowadzenie praktycznych sprawdzianów organizacji oraz warunków ewakuacji,
- warunków ewakuacji,
- stopnia palności elementów zastosowanych do wykończenia wnętrz,
- stanu technicznego instalacji użytkowych,
- wyposażenia obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy i znaki bezpieczeństwa oraz sprawdzenia ich stanu technicznego, prowadzonych przeglądów i konserwacji,
- warunków techniczno - użytkowych dróg pożarowych,
- szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- stanu przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,
- innych warunków techniczno użytkowych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie.

W trzech przypadkach przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej mające na celu ustalenie czy:

- zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,
 - sprzęt oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,
- na terenie następujących obiektów budowlanych - placówek edukacyjno-wychowawczych: Baczyzna ul. Gorzowska 64, Kostrzyn n/O ul. Jaśminowa 3 oraz Witnica ul. Wiosny Ludów w związku z informacją o zakończeniu budowy oraz o zamiarze przystąpienia do ich użytkowania.

Ponadto ocenie poddano 2 przedszkola i 5 punktów przedszkolnych objętych kontrolą w 2009 r. z terenu miasta Gorzowa Wlkp., i terenu powiatu gorzowskiego, w tym:

1. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach Ciecierzycy 67, 66-446 Ciecierzycy.
2. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Ulimiu, Ulim 6, 66-446 Ulim.
3. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Boleminie Bolemin 102, 66-425 Bolemin.
4. Punkt Przedszkolny w Sosnach zlokalizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sosnach 14, 66-460 Witnica.
5. Punkt Przedszkolny nr 2 w Kostrzynie n/O ul. Czereśniowa 8-10.
6. Przedszkole w Lubiszynie ul. Myśluborska 18.
7. Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. ul. Gen. Maczka 21.

Na terenie pomieszczeń zaadaptowanych na 5 punktów przedszkolnych czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzone były w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 38, Nr 104, poz. 667).

W dwóch przypadkach przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej mające na celu ustalenie czy:

- zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,
 - sprzęt oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,
- na terenie obiektów budowlanych, placówek edukacyjno-wychowawczych w związku z informacją o zakończeniu budowy oraz o zamiarze przystąpienia do ich użytkowania.

Analiza materiałów z ustaleń pokontrolnych z 2010 r., wykazała w 9 przedszkolach z terenu miasta Gorzowa Wlkp., następujące nieprawidłowości:

1. W Przedszkolu Niepublicznym "Jacek i Agatka" ul. Nowy Dwór 10, 66-400 Gorzów Wlkp. stwierdzono:
 - 1 nieprawidłowość w zakresie szerokości dróg ewakuacyjnych,
 - 2 nieprawidłowości w zakresie oznakowania znakami bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie gaśnic,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
 - 3 nieprawidłowości w zakresie instalacji użytkowych,
 - 19 innych nieprawidłowości.
2. W Przedszkolu Prywatnym "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Saska 8, 66-400 Gorzów Wlkp. stwierdzono:
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji użytkowych,

3. W Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ul. Warszawska 45, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
 - 3 nieprawidłowości w zakresie instalacji użytkowych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
4. W Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem ul. Armii Polskiej 31, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
 - 1 nieprawidłowość w zakresie stanu dróg ewakuacyjnych (drożności i składowania materiałów palnych).
5. W Przedszkolu Miejskim nr 1 ul. Kosynierów Gdyńskich 29, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
 - 1 nieprawidłowość w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
6. W Przedszkolu Miejskim nr 6 ul. Drzymały 18, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
 - 2 nieprawidłowości w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
7. W Przedszkolu Miejskim nr 19 ul. 9 Maja 7, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
 - 1 nieprawidłowość w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
8. W Przedszkolu Miejskim nr 20 ul. Walczaka nr 20, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 - 1 inna nieprawidłowość.
9. W Przedszkolu Miejskim nr 22 ul. Szarych Szeregów 2, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
 - 1 nieprawidłowości w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
10. W przedszkolu „Elemelek” ul. Kostrzyńska 64 w Gorzowie Wlkp. stwierdzono:
 - nieprawidłowości w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 - 1 inna nieprawidłowość,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Podsumowując, ilość stwierdzonych nieprawidłowości w skontrolowanych obiektach została przedstawiona w poniższej tabeli :

Lp.	Nazwa obiektu	Ilość występujących nieprawidłowości
1	2	4
1.	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" ul. Nowy Dwór 10, 66-400 Gorzów Wlkp.	30
2.	Przedszkole Prywatne "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Saska 8, 66-400 Gorzów Wlkp.	2
3.	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ul. Warszawska 45, 66-400 Gorzów Wlkp.	5
4.	Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem ul. Armii Polskiej 31, 66-400 Gorzów Wlkp.	1
5.	Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Kosynierów Gdyńskich 29, 66-400 Gorzów Wlkp.	5
6.	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Drzymały 18, 66-400 Gorzów Wlkp.	4
7.	Przedszkole Miejskie nr 19 ul. 9 Maja 7, 66-400 Gorzów Wlkp.	2
8.	Przedszkole Miejskie nr 20 ul. Walczaka nr 20, 66-400 Gorzów Wlkp.	2
9.	Przedszkole Miejskie nr 22 ul. Szarych Szeregów 2, 66-400 Gorzów Wlkp.	2
10.	Przedszkole „Elemelek” ul. Kostrzyńska 64 w Gorzowie Wlkp.	5

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych na terenie przedszkoli w: Baczynie ul. Gorzowska 64, Kostrzynie n/O ul. Jaśminowa 3 oraz Witnicy ul. Wiosny Ludów nie wykryto nieprawidłowości. Stwierdzono zgodność wykonania przedmiotowych obiektów z projektami budowlanymi, stanowiącym podstawę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej i nie wniesiono sprzeciwu wobec zamiaru przejęcia w/w obiektu do użytkowania.

Ponadto ocenie poddano 2 przedszkola i 5 punktów przedszkolnych objętych kontrolą w 2009 r. z terenu miasta Gorzowa Wlkp., i terenu powiatu gorzowskiego, w tym:

1. Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. ul. Gen. Maczka 21.
2. Przedszkole w Lubiszynie ul. Myśluborska 18.
3. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach 67, 66-446 Ciecierzycy.
4. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Ulimiu 6, 66-446 Ulim.
5. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Boleminie 102, 66-425 Bolemin.
6. Punkt Przedszkolny w Sosnach zlokalizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sosnach 14, 66-460 Witnica.
7. Punkt Przedszkolny nr 2 w Kostrzynie n/O ul. Czereśniowa 8-10.

Analiza materiałów z ustaleń pokontrolnych z 2009 r., wykazała nieprawidłowości tylko w 2 punktach przedszkolnych, na 5 obiektów skontrolowanych na terenie powiatu gorzowskiego:

1. W Punkcie Przedszkolnym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach 67, 66-446 Ciecierzycy stwierdzono:
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji użytkowych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi.
2. W Punkcie Przedszkolnym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Boleminie 102, 66-425 Bolemin stwierdzono:
 - 2 nieprawidłowości w zakresie instalacji użytkowych,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi,
 - 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych na terenie: przedszkola w Lubiszynie ul. Myśluborska 18 oraz przedszkola Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. ul. Gen. Maczka 21 nie wykryto nieprawidłowości. Stwierdzono zgodność wykonania przedmiotowych obiektów z projektami budowlanymi, stanowiącym podstawę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej i nie wniesiono sprzeciwu wobec zamiaru przejścia w/w obiektu do użytkowania

Podsumowując, ilość stwierdzonych nieprawidłowości w skontrolowanych punktach przedszkolnych w 2009 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa obiektu	Ilość występujących nieprawidłowości
1	2	4
1.	Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach 67, 66-446 Ciecierzycy	3
2.	Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Boleminie 102, 66-425 Bolemin	4

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w ocenianych obiektach Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła 22 kontrole, w tym 14 kontroli podstawowych, 6 kontroli sprawdzających i 2 odbiory. Zostało wydanych 14 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości, odnotowanych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych, wynikających z naruszenia szczegółowych przepisów wydanych na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ponadto w trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości wynikające z naruszenia postanowień Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów szczegółowych wydanych na podstawie tej Ustawy, w związku z tym tutejsza Komenda złożyła te informacje Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Teatralna 9 w Gorzowie Wlkp. do ewentualnego wykorzystania służbowego w ramach posiadanych kompetencji.

W świetle ustaleń z kontroli można stwierdzić, że zarządcy lub właściciele w/w obiektów nie zawsze podejmują działania na rzecz adekwatnego do potrzeb ich zabezpieczenia pod względem ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności nie realizują w pełni ustawowych obowiązków wynikających z zapisów art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zmianami). Nadmienić przy tym należy, że w większości przypadków usunięcie nieprawidłowości nie wymagało dużych nakładów inwestycyjnych tj.: nieprawidłowości dotyczyły: braku aktualnych przeglądów technicznych instalacji użytkowych, drożności dróg ewakuacyjnych, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokonania przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego, zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

W kilku przypadkach usunięcie nieprawidłowości wymagało większych nakładów finansowych i dotyczyło:

- w 5 przypadkach braku oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
- w 2 przypadkach wydzielania ewakuacyjnych klatek schodowych i zabezpieczeniu ich przed zadymieniem.

WNIOSKI :

1. Przeprowadzona akcja kontrolna potwierdziła słuszność prowadzenia tego typu działań, pozwoliła bowiem na wskazanie – zarządcom obiektów - nieprawidłowości i niedociągnięć w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej, a co za tym idzie, na możliwość usunięcia występujących zagrożeń. Skutkować to będzie poprawą bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego.
2. W trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do tych placówek należy bezwzględnie wyegzekwować usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.

Ponadto w zakresie prowadzenia działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia się młodzieży Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. prowadziła następujące działania:

1. Upowszechnianie wiedzy w zakresie funkcjonowania numeru alarmowego 112. Promowanie zagadnień oraz podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie funkcjonowania numeru alarmowego 112, poprzez realizację akcji propagandowych w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej KM PSP oraz pokazów sprzętu:

- W dniu 10 marca 2010 r. umożliwiono w siedzibie JRG nr 1 PSP odbycie praktyki w ramach programu „Dzień przedsiębiorczości” dla grupy młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. W ramach praktyki dokonano m.in. promocji zagadnień w zakresie funkcjonowania numeru alarmowego 112
- W dniach 25 maja oraz 2 czerwca br. umożliwiono w siedzibie JRG nr 1 PSP odbycie wycieczki w ramach programu „Śmiało ku przyszłości” dla grupy młodzieży z Gimnazjum nr 9 oraz Gimnazjum nr 12 w Gorzowie Wlkp. W ramach wycieczki dokonano m.in. promocji zagadnień w zakresie funkcjonowania numeru alarmowego 112.
- W dniu 5 listopada br. siedzibę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odwiedziła grupa polskich dzieci z Diecezji Mińsko- Mohylewskiej (Białoruś). W ramach zwiedzania, dokonano m.in. promocji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gorzowskiego, wizerunku „strażaka- ratownika” oraz zagadnień dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112. Ponadto omówiono zakres pracy i rodzaj podejmowanych interwencji oraz pokazano sprzęt będący na wyposażeniu.

2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz pogadarek o tematyce przeciwpożarowej dla grup dzieci i młodzieży:

- W dniu 29 listopada na terenie KM PSP oraz siedzibie JRG nr 1 PSP w ramach projektu „PASJONADA” przeprowadzono zajęcia dydaktyczne o tematyce przeciwpożarowej dla grupy młodzieży z Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.
- W I kwartale br. przeprowadzono pogadanki, w terminach niżej wymienionych:
 - 19.01.2010 r. – dla Publicznego Gimnazjum ze Strzelec Kraj – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
 - 27.01.2010 r. – dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Różankach Szklarni – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
 - 11.03.2010 r. – dla młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie JRG nr 1 PSP,

- 18.03.2010 r. – dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 21 w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie JRG nr 1 PSP.
- - w dniu 20 maja br. na terenie Przedszkola Miejskiego nr 23 przy ul. Wróblewskiego przeprowadzono wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta zajęcia instruktażowo- pokazowe dla Dyrektorów gorzowskich przedszkoli i żłobków na temat „Ewakuacja ludności z budynków użyteczności publicznej”,
- - w dniu 24 maja br. przeprowadzono w ramach realizacji projektu pt. „Czyste powietrze wokół nas”, pogadankę w tematyce zagrożeń pożarowych spowodowanych przez niedopałki papierosów na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 w Gorzowie Wlkp.,
- - 20.05.2010 r. – dla Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.
- - 21.05.2010 r. – dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Wlkp.
- - 21.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gorzowie Wlkp.
- - 28.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 30 w Gorzowie Wlkp.
- - 31.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wlkp.

3. Organizowanie pokazów sprzętu w macierzystych jednostkach oraz zapewnienie udziału zastępów z JRG nr 1 PSP w pokazach technik ratowniczych podczas imprez organizowanych przez samorządy lokalne i instytucje.

- W I kwartale br. przeprowadzono pokazy sprzętu oraz technik pożarniczych w terminach niżej wymienionych:
 - 19.01.2010 r. – dla Publicznego Gimnazjum ze Strzelec Kraj – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
 - 27.01.2010 r. – dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Różankach Szklarni – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
 - 11.03.2010 r. – dla młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
 - 18.03.2010 r. – dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 21 w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
 - 22.05.2010 r. – na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16,
 - 12.06.2010 r. – na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pierwszych Męczenników Polski,
 - w dniach 23 – 24 czerwca br. przeprowadzono pokazy oraz konkursy na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. w ramach II edycji konkursu pt. „Wróć bezpiecznie z wakacji”,
- W II kwartale br. przeprowadzono w siedzibie JRG nr 1 PSP pokazy sprzętu oraz technik pożarniczych w terminach niżej wymienionych:
 - - 20.05.2010 r. – dla Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.
 - - 21.05.2010 r. – dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Wlkp.
 - - 21.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gorzowie Wlkp.
 - - 28.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 30 w Gorzowie Wlkp.
 - - 31.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wlkp.
- Prowadzenie działań prewencyjnych oraz promocji ochrony ppoż. oraz wizerunku „strażaka – ratownika” realizowano podczas festynów, pokazów i innych uroczystości m.in. w terminach:
 - 09.07.2010 r. – dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
 - 10.07.2010 r. – na terenie parkingu przy obiekcie TESCO ul. Górczyńska podczas Akcji Społecznej „Zbiórka Krwi”,
 - 12.07.2010 r. – dla dzieci z turnusu wakacyjnego Klubu „U Szefa” w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
 - 22.07.2010 r. – podczas festynu w miejscowości Kołczyn,

- 18.09.2010 r. – na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3,
- 20.09.2010 r. – na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Pomorskiej w Gorzowie Wlkp.
- 28.09.2010 r. – dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
- 08.10.2010r. – dla dzieci z Gimnazjum nr 20 w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie JRG nr 1 PSP.

4. Inicjowanie oraz promocja akcji propagandowych oraz prewencyjnych w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej KM PSP.

- W miesiącu styczniu br. przeprowadzono akcję informacyjno- propagandową w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, konieczności dokonywania okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sposobach zachowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia czadu w mieszkaniach. Materiały oraz informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej KM PSP w Gorzowie Wlkp. oraz były na bieżąco przekazywane w środkach masowego przekazu podczas udzielania informacji o zdarzeniach na powiecie gorzowskim.
- W miesiącu marcu zamieszczono na stronie internetowej KM PSP apel odnośnie niewypalania traw i zagrożeń z tym związanych.
- W miesiącu października na stronie internetowej KM PSP w Gorzowie Wlkp. zamieszczono informacje prewencyjno- propagandowe w zakresie zagrożeń występujących w okresie zimowym w tym, pożarowych związanych z użytkowaniem instalacji grzewczych opalanych paliwem stałym oraz gazowym, zatruciu tlenkiem węgla, jak i niebezpieczeństw wynikających z zabaw na zamrożonych akwenach.

5. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzone wspólnie z dyrekcją ww. placówek.

- w dniu 14 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 22 w Gorzowie Wlkp.
- w dniu 15 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 16 w Gorzowie Wlkp.,
- w dniu 21 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 21 w Gorzowie Wlkp.,
- w dniu 23 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 29 w Gorzowie Wlkp.,
- w dniu 24 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 30 oraz Przedszkola Miejskiego nr 20 w Gorzowie Wlkp.,
- w dniu 24 września br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 31 w Gorzowie Wlkp.,
- - w dniu 26 października przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Dąbrowskiego 27 w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. dnia 18 stycznia 2011 r.

Sporządził :
st. kpt. Marek Kopera